令和8年度　一般廃棄物最終処分場水質検査（放流水）

採取日 種　別	単位	基準値		
大腸菌数	CFU/mL	800		
全窒素	mg/L	120		
全リン	mg/L	16		
カドミウム	mg/L	0.03		
全シアン	mg/L	1		
有機リン	mg/L	1		
鉛	mg/L	0.1		
六価クロム	mg/L	0.2		
ヒ素	mg/L	0.1		
セレン	mg/L	0.1		
総水銀	mg/L	0.005		
アルキル水銀	mg/L	ND		
PCB	mg/L	0.003		
ジクロロメタン	mg/L	0.2		
四塩化炭素	mg/L	0.02		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02		
ベンゼン	mg/L	0.1		
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		
チウラム	mg/L	0.06		
シマジン	mg/L	0.03		
チオベンカルブ	mg/L	0.2		
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	5		
フェノール類	mg/L	5		
銅	mg/L	3		
亜鉛	mg/L	2		
溶解性鉄	mg/L	10		
溶解性マンガン	mg/L	10		
ホウ素	mg/L	10		
全クロム	mg/L	2		
フッ素	mg/L	8		
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100		
1,4ジオキサン	mg/L	0.05		

種　別	PH	BOD	COD	SS	全窒素
基　準　値	5.8～	60	90	60	120
単　位	8.6	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
採取日					
4月20日	7.4	0.6	4.0	5	2.9
5月1日	7.4	0.5	5.1	3	3.7

＊測定回数及び測定方法は一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める命令による。

＊基準値は「排水基準を定める省令」による。
（昭和46年6月21日総理府令第35号）
改正（令和6年1月25日環境省令第4号）

＊ND　検出されないこと