

令和8年度 クリーンプラザ中濃 ガス化溶解施設維持管理記録

1. 処理した廃棄物の各月ごとの数量

(単位:t)

可燃ごみ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	-	1,050.19	1,559.34										2,609.53
2号炉	-	1,009.32	1,552.48										2,561.80
3号炉	-	-	-										0.00
合計	-	2,059.51	3,111.82										5,171.33

2. 燃焼室のガス温度(稼動日の月平均値)

(単位:℃)

ガス温度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	-	1,013	1,042									
2号炉	-	1,010	1,057									
3号炉	-	-	-									

3. 集塵器に流入する燃焼ガスの温度

(単位:℃)

ガス温度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	-	185	185									
2号炉	-	185	185									
3号炉	-	-	-									

4. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去について

・ボイラ等に堆積したばいじんについて、8時間ごとにスートブロワにより除去を行っている。

5. 排ガス中の一酸化炭素濃度(稼働日の月平均値)

(単位:ppm)

CO濃度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	-	8.6	8.3									
2号炉	-	6.8	6.2									
3号炉	-	-	-									

6. 煙突から排出されるばい煙測定結果

1号炉	単位	排出基準	1回目	2回目
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.0009	
硫酸化物	K値 ※	17.5	0.1未満	
窒素酸化物	ppm	250	13	
塩化水素	mg/m ³ N	700	25	
排ガスを採取した年月日			令和8年5月20日	
結果の得られた年月日			令和8年6月2日	

2号炉	単位	排出基準	1回目	2回目
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.0009未満	
硫酸化物	K値 ※	17.5	0.1未満	
窒素酸化物	ppm	250	20	
塩化水素	mg/m ³ N	700	18	
排ガスを採取した年月日			令和8年5月21日	
結果の得られた年月日			令和8年6月15日	

3 号 炉	単位	排出基準	1回目	2回目
ば い じ ん	g/m ³ N	0.08		
硫 黄 酸 化 物	K値 ※	17.5		
窒 素 酸 化 物	ppm	250		
塩 化 水 素	mg/m ³ N	700		
排 ガ ス を 採 取 し た 年 月 日				
結 果 の 得 ら れ た 年 月 日				

※K値:大気汚染防止法のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の規制方法。
大気汚染の程度によって全国を16段階の地域に分け,それぞれ係数(K値)を決め,計算式により求められた許容量を超えるばい煙の排出を制限するもの。

7. 煙突から排出されるダイオキシン類の測定結果

(単位:ng-TEQ/Nm³)

	試 料 採 取 日 年 月 日	結 果 の 得 ら れ た 日 年 月 日	法定基準	測定結果
1 号 炉	令和8年5月20日	令和8年6月22日	0.1	0.00000027
2 号 炉	令和8年5月21日	令和8年6月22日		0.00029
3 号 炉				