# 令和8年度　一般廃棄物最終処分場水質検査（放流水）

| 採取日<br>種　別 | 単位 | 基準値 | R8.7.21 | |
|---|---|---|---|---|
| 大腸菌数 | CFU/mL | 800 | 10 未満 | |
| 全窒素 | mg/L | 120 | 4.6 | |
| 全リン | mg/L | 16 | 0.023 | |
| カドミウム | mg/L | 0.03 | 0.003 未満 | |
| 全シアン | mg/L | 1 | 0.1 未満 | |
| 有機リン | mg/L | 1 | 0.1 未満 | |
| 鉛 | mg/L | 0.1 | 0.01 未満 | |
| 六価クロム | mg/L | 0.2 | 0.02 未満 | |
| ヒ素 | mg/L | 0.1 | 0.01 未満 | |
| セレン | mg/L | 0.1 | 0.01 未満 | |
| 総水銀 | mg/L | 0.005 | 0.0005 未満 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | 不検出 | |
| PCB | mg/L | 0.003 | 不検出 | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2 | 0.01 未満 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02 | 0.001 未満 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04 | 0.001 未満 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1 | 0.01 未満 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4 | 0.01 未満 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3 | 0.1 未満 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06 | 0.001 未満 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02 | 0.001 未満 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.1 | 0.01 未満 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 未満 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 未満 | |
| チウラム | mg/L | 0.06 | 0.006 未満 | |
| シマジン | mg/L | 0.03 | 0.003 未満 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2 | 0.02 未満 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質 | mg/L | 5 | 0.5 未満 | |
| フェノール類 | mg/L | 5 | 0.01 未満 | |
| 銅 | mg/L | 3 | 0.01 未満 | |
| 亜鉛 | mg/L | 2 | 0.02 未満 | |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10 | 0.23 | |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10 | 0.15 | |
| ホウ素 | mg/L | 10 | 1.5 | |
| 全クロム | mg/L | 2 | 0.02 未満 | |
| フッ素 | mg/L | 8 | 0.2 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 100 | 4.0 | |
| 1,4ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.05 未満 | |

| 種　別 | PH | BOD | COD | SS | 全窒素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基　準　値 | 5.8～ | 60 | 90 | 60 | 120 |
| 単　位 | 8.6 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 採取日 | | | | | |
| 4月20日 | 7.4 | 0.6 | 4.0 | 5 | 2.9 |
| 5月1日 | 7.4 | 0.5 | 5.1 | 3 | 3.7 |
| 6月3日 | 7.4 | 1.7 | 5.8 | 6 | 5.0 |
| 7月21日 | 7.6 | 1.0 | 5.3 | 3 | 4.6 |
| 8月4日 | 7.4 | 6.6 | 9.2 | 11 | 5.2 |
| 9月3日 | 7.5 | 0.8 | 5.8 | 5 | 6.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

＊測定回数及び測定方法は一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める命令による。

＊基準値は「排水基準を定める省令」による。
（昭和46年6月21日総理府令第35号）
改正（令和6年1月25日環境省令第4号）

＊ND　検出されないこと